



ООО «ВТК»
 620024, г. Екатеринбург,
 Елизаветинское шоссе, д.39А,
 Тел. (343) 217-00-63; факс 217-01-02

ПАСПОРТ

Клапаны приемные для нефтепродуктов
КПН-40А КПН-50А КПН-80А

ТУ -3689-007-39933268-99

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Корпус | 7. Груз |
| 2. Седло | 8. Гайка |
| 3. Прокладка | 9. Уплотнение |
| 4. Винт | 10. Шайба |
| 5. Стержень | 11. Шплинт |
| 6. Шайба | |

1. Назначение

Клапаны приемные для нефтепродуктов (далее по тексту «клапаны») предназначены для удержания столба нефтепродукта в заборных трубопроводах резервуаров для хранения нефтепродуктов.

2. Технические характеристики.

Типы, основные параметры и размеры клапанов должны соответствовать указанному в таблице 1.

Наименование параметра	Число значение параметра		
1. Условный проход ДУ, мм	40	50	80
2. Габаритные размеры, мм Д Н	100	110	150
	80	90	130
3. Резьба трубная, дюймы	1 1/2	2	3
4. Масса не более, кг	0,5	0,8	1,2

По устойчивости к климатическому воздействию соответствуют исполнению УХЛ категории по ГОСТ 15150-59.

3. Комплект поставки.

В комплект поставки входит:

1. Клапан шт. – 1
2. Паспорт шт. – 1
3. Упаковка шт. – 1

4. Устройство и принцип работы.

Клапан в сборе состоит из:

1. Корпус; 2. Захлопка в сборе; 3. Седло клапана

Клапан приемный поддерживает гидравлическую систему колонки в заполненном состоянии и закрепляется с помощью резьбы на входе всасывающей трубы. Клапан состоит из алюминиевого корпуса и захопки, которая пропускает поток жидкости только в одном направлении в сторону фильтра колонки.

5. Подготовка к работе

Перед установкой клапана необходимо:

- а) Удалить смазку путем промывания в бензине или растворителе деталей, подвергнутых консервации;
- б) Корпус клапана продуть сжатым воздухом;
- в) Закрепить клапан на входе всасывающей трубы (с помощью резьбы).

6. Техническое обслуживание.

Осмотр клапана производится один раз в год во время зачистки резервуара.

При профилактических осмотрах клапан промывается бензином или растворителем и продувается сжатым воздухом.

7. Свидетельство о приемке

Клапан приемный для нефтепродуктов КПП А заводской номер _____ соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Изготовитель обязуется безвозмездно заменить узлы и детали клапана, если потребителем, в течение гарантийного срока, обнаружено несоответствие их техническим условиям.

9. Сведения о консервации и хранении.

Клапаны должны быть подвергнуты консервации в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

Дата выпуска

12.23

Начальник ОТК

(Ф.И.О., подпись)